


| | | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------------------|---------------|---------------------|------------|-----------------------|---|---------------------|
| Edital | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DO FUNCHAL | | | | | | |  | |
| 4.º Trimestre/2024 | PONTO DE ENTREGA: 1266 - SAMF + Sistema do Furo de Santa Luzia | | | | | | | | |
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente. | | | | | | | | | |
| Parâmetro | Valores obtidos | | Valor Paramétrico (VP) | Unidade | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP |
| | Mínimo | Máximo | | | Previstas | Realizadas | | | |
| CONTROLO DE ROTINA 1 | | | | | | | | | |
| Bactérias Coliformes | 0 | 0 | 0 | Número/100 ml | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% |
| Desinfetante residual livre | 0,4 | 0,4 | --- | mg/l | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% |
| Escherichia coli (E. Coli) | 0 | 0 | 0 | Número/100 ml | 1 | 1 | 100% | 0 | 100% |
| Entidade gestora fornecida em "baixa": Concelho do Funchal | | | | | | | | | |
| Resumo: Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água para consumo humano distribuída está em conformidade com as normas de qualidade para a e estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto. | | | | | | | | | |
| Informação complementar à averiguação das situações de incumprimento de VP (causas e medidas): Não foi verificado situações de incumprimento ao VP. | | | | | | | | | |