


| Edital | DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE CÂMARA DE LOBOS | | | | | |  | | |
|---|---|--------|------------------------|---------------|---------------------|------------|--|----------------------------|---------------------|
| 1.º TRIMESTRE/2025 | ZONA DE ABASTECIMENTO: 1314 - ZA da ETA do Covão + SES + SAMF + Nascente Brava | | | | | | | | |
| Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente. | | | | | | | | | |
| Parâmetro (unidades) | Valores obtidos | | Valor Paramétrico (VP) | Unidade | N.º Análises (PCQA) | | % Análises Realizadas | N.º Análises superiores VP | % Cumprimento do VP |
| | Mínimo | Máximo | | | Previstas | Realizadas | | | |
| CONTROLO DE ROTINA 1 | | | | | | | | | |
| Bactérias Coliformes | 0 | 0 | 0 | Número/100 ml | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% |
| Desinfectante residual livre | <0,1 (LQ) | 0,1 | --- | mg/l | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% |
| Escherichia coli (E. Coli) | 0 | 0 | 0 | Número/100 ml | 2 | 2 | 100% | 0 | 100% |
| Resumo: Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água para consumo humano distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto. | | | | | | | | | |