

Divulgação dos dados da qualidade da água - artigo 32.º, n.º 8, do Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

DADOS DO CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE SANTA CRUZ



Ano 2025

PONTO DE ENTREGA: 1179 - Furos do Porto Novo

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente.

Parâmetro	Valores obtidos		Valor Paramétrico (VP)	Unidade	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP
	Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas			
<b>CONTROLO DE INSPEÇÃO</b>									
Cálcio	11	11	---	mg/l Ca	1	1	100%	0	100%
Dureza total	76	76	---	mg/l CaCO3	1	1	100%	0	100%
Magnésio	12	12	---	mg/l Mg	1	1	100%	0	100%
Potássio	1,5	1,5	Sem alteração anormal	mg/l K	1	1	100%	0	100%

Entidade gestora fornecida em "baixa": Águas e Resíduos da Madeira, S.A.

Resumo: Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água para consumo humano distribuída está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto.

Informação complementar à averiguação das situações de incumprimento de VP (causas e medidas):

Não foi verificadas situações de incumprimento ao VP.